



Laboratorium Techniki Budowlanej

Sp. z o.o.

41-306 Dąbrowa Górnicza, ul. Łaski 83 ; NIP 629-24-65-943

Jednostka notyfikowana/NB 1827 Jednostka akredytowana AB661

tel/fax (+48) 32 264 079; LTB@LTB.org.pl

KRS 0000447876; REGON 243166560

Wysokość kapitału zakładowego: 66 000 PLN Sąd Rejonowy Katowice-Wschód VIII

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; Kapitał zakładowy opłacony w całości

Rok założenia: 2000

System zarządzania (ISO/IEC): EN 17025

Jednostka notyfikowana (NB): 1827

Jednostka akredytowana (AB): 661

Członek komitetu technicznego: PKN KT 169

Członek komitetu technicznego: PKN KT 179

Członek komitetu technicznego: CEN TC 33

ŚWIADECTWO BADAŃ DO USTALENIA TYPU (TT)

do normy PN-EN 14351-1+A2

Nr 031/B-2021-1

Laboratorium Techniki Budowlanej przeprowadziło badania próbek drzwi zewnętrznych opisanych w rejestrze badań znakiem 031/B-2021 dostarczonych przez firmę:

Producent drzwi

BARAŃSKI Sp. Jawna,
Ignacy Barański, Zbigniew Barański
14-240 Babięty Wielkie, Babięty Wielkie 54

Badany obiekt: Próbkę nr 1

■ - Punkty ryglowania



B=1060, H=2180

System: 90 bezprzylgowe

Ościeżnica	Klejonka sosnowa 4w
Skrzydło	Drewno sosnowe klejone
Poszycie	Sklejka dębowa 9mm
Ramiaki skrzydła	Stal 40x20x3 (piony)
Wypełnienie sk.	XPS
Próg	G-U 72x20
Uszcz. przylg. ośc.	S7672
Uszcz. przylg. skrz.	S7672
Uszcz. progu	S 6701
Uszcz. przyszyb.	Silikon
Zawiasy	OTLAV Invisacta 310
Wkładka	LOB
Zamek/zaczepy	G-U Secaur MR2
IGU	4/16/4/16/4/16/6

Deklarowanie parametrów dla innych obiektów należy prowadzić zgodnie z zasadami podanymi w normie PN-EN 14351-1+A2

Wyniki badań odnoszą się do badanej próbki i warunków badania

Właściwość	Wynik oceny zgodności Norma klasyfikacyjna	Ocena zgodności: norma badawcza/wynik badania
Odporność na obciążenie wiatrem	4.2 PN-EN 14351-1+A2 Klasa C3	PN-EN 12210 PN-EN 12211 Odporność na obciążenie wiatrem Ciśnienie próbne P1 1200 Pa Ugięcia skrzydła Ciśnienie „+” 1/6132 Ciśnienie „-” 1/6132
Przepuszczalność powietrza	4.14 PN-EN 14351-1+A2 Klasa 4	PN-EN 12207 PN-EN 1026 Przepuszczalność powietrza przy różnicy ciśnień 100 Pa (Max P-próbne 600 Pa Przepuszczalność powietrza referencyjna przy 100 Pa: 3m ³ /h m ² lub 0,75m ³ /h m 0,92 m ³ /h m ² lub 0,35 m ³ /h m
Wodoszczelność	4.5 PN-EN 14351-1+A2 Klasa 5 A	PN-EN 12208 PN-EN 1027 Nieostonięte Szczelne do różnicy ciśnień: 200 Pa

Kierownik Jakości

Maciej Żyła

inż. Maciej Żyła

Kierownik Techniczny

Bogdan Wójcicki

mgr inż. Bogdan Wójcicki

Dąbrowa Górnicza, dnia 8 marca 2022 r.

